

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HB77.B.00051/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПРАЛ» (ООО «КАПРАЛ»)
ОГРН: 1167847464861, ИНН: 7810631085. Место нахождения (адрес юридического лица): 196105, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д. 3, ЛИТЕРА А. Адрес места осуществления деятельности: 196105, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д. 3, ЛИТЕРА А.
Телефон: +7 (905) 223-04-06. Адрес электронной почты: igoraf@kapral.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПРАЛ» (ООО «КАПРАЛ»)
ОГРН: 1167847464861, ИНН: 7810631085. Место нахождения (адрес юридического лица): 196105, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д. 3, ЛИТЕРА А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142030, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОМОДЕДОВО, С. ЯМ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, СТР. 15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
ОГРН: 1195749006441, ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные на основе гипскартонного листа (ГКЛ) толщиной от 6 мм до 20 мм, с декоративным покрытием на основе акрилатной краски толщиной сухого слоя от 0,01 мм до 0,1 мм и акрилатного полимерного лака толщиной сухого слоя от 0,005 мм до 0,2 мм марки «Капрал ГКЛ А»; с декоративным покрытием из поливинилхлоридной пленки толщиной от 0,08 мм до 1 мм, марки «Капрал ГКЛ В», плотностью от 750 кг/м³ до 1500 кг/м³, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.62.10-001-05817065-2022 «ПАНЕЛИ С ДЕКОРАТИВНЫМ АКРИЛОВЫМ ИЛИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ МАРОК «Капрал ГКЛ А», «Капрал ГКЛ В».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4251/М-24 от 19.09.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-207.24-01 от 29.07.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно приложению на одном листе. Условия хранения: панели следует хранить в крытых сухих помещениях отдельно по типам и размерам на ровной твердой площадке, в горизонтальном положении, в пачках на ровных плоских основаниях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.09.2024 г. по 23.09.2029 г.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Кривошапкин Игорь Станиславович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00051/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)




Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Кривошапкин Игорь Станиславович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))